ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель):

Акционерное общество «Тюменский аккумуляторный завод» (АО «Тюменский аккумуляторный завод»), зарегистрированное Регистрационной палатой г. Тюмени 30.06.2002 г., ОГРН 1027200797392, ИНН 7204001630.

Адрес: 625037, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 103

Тел/факс: +7 (3452) 43-49-04, **E-mail:** industrial@tyumen-battery.ru

В лице Генерального директора Корелякова Александра Васильевича, действующего на основании Устава от 24.04.2015 г. и выписки из Протокола № 53 от 16.05.2022 г.

заявляет, что:

Аккумулятор свинцово-кислотный ТСМ 12-125 AGM

ТУ 27.20.22-019-05758598-2021,

изготавливаемый компанией АО «Тюменский аккумуляторный завод» на заводе по адресу: 625037, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямская, д.103.

соответствует: *«Правилам применения оборудования электропитания средств связи», утвержденным Приказом Минкомсвязи России от 30.01.2018 № 24,* **и не окажет дестабилизирующего воздействия на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.**

2. Назначение и техническое описание изделия

2.1. Версия программного обеспечения: ПО отсутствует, предустановленное ПО отсутствует.

2.2. Комплектность оборудования

Аккумулятор свинцово-кислотный ТСМ 12-125 AGM (далее – аккумулятор ТСМ 12-125 AGM) - 1 шт., эксплуатационная документация - 1 шт.

2.3. Условия применения в сети связи общего пользования Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими правила применения средств связи

Аккумулятор ТСМ 12-125 AGM применяется в сети связи общего пользования в составе электроустановок объектов связи.

2.4. Выполняемые функции

Аккумулятор ТСМ 12-125 AGM выполняет функции резервного источника постоянного тока в системах электропитания средств связи.

2.5. Емкость коммутационного поля, для средств связи, выполняющих функции систем коммутации

Аккумулятор ТСМ 12-125 AGM не выполняет функции систем коммутации.

2.6. Схема подключения к сети связи общего пользования с указанием реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации



Заявитель _____

2.7. Электрические (оптические) характеристики

Оптические излучения отсутствуют.

2.8. Электрические характеристики:

Параметр, единица измерения	Значение
Номинальное напряжение, В	12
Номинальная емкость С10 при разряде до 1,75 В/эл, при 25°С, Ач, не менее	125
Емкость С10 при разряде до 1,75 В/эл, при 5°С, Ач, не менее	112,5
Емкость С10 при разряде до 1,75 В/эл, при 45°С, Ач, не менее	131,25
Напряжение подзаряда, В/акк (буферный режим, 25°С)	13,3-13,6
Внутреннее сопротивление, мОм	4
Ток короткого замыкания, А	3200

2.9. Характеристики радиоизлучения (для радиоэлектронных средств связи)

Аккумулятор ТСМ 12-125 AGM не является радиоэлектронным средством связи.

2.10. Реализуемые интерфейсы, стандарты

Аккумулятор ТСМ 12-125 AGM не имеет интерфейсов связи.

2.11. Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания

Аккумулятор ТСМ 12-125 AGM предназначен для установки и эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями в длительном (непрерывном) режиме в условиях воздействия:

- температуры от 253 К до 318 К (от -20°С до +45°С);
- относительной влажности воздуха 5-95% без конденсата.

Габаритные размеры аккумулятора ТСМ 12-125 AGM, (ДхШхВ), мм	565x110x290
Количество выводов	2
Масса аккумулятора ТСМ 12-125 AGM, кг	44,0

Хранить аккумулятор ТСМ 12-125 AGM в чистом, сухом помещении при температуре окружающего воздуха от 253К (-20°С) до 333К (+60°С), среднемесячной относительной влажности не более 80% при температуре 298К (+25°С). При вводе в эксплуатацию и эксплуатации аккумулятора ТСМ 12-125 AGM следует руководствоваться техническим описанием и инструкцией по эксплуатации. Аккумулятор ТСМ 12-125 AGM сохраняет рабочие параметры при воздействии вибрации на частоте 25 Гц с ускорением 19,6 м/с².

2.11. Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования). Аккумулятор ТСМ 12-125 AGM не содержит встроенные средства криптографии (шифрования).

2.12. Сведения о наличии или отсутствии встроенных приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

Аккумулятор ТСМ 12-125 AGM не содержит встроенных приёмников глобальных спутниковых навигационных систем.

3. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ:

3.1. Протокола испытаний АО «Тюменский аккумуляторный завод» № 01-2026 от 17.07.2026 г. на аккумулятор свинцово-кислотный ТСМ 12-125 AGM: «Аккумуляторы свинцово-кислотные: ТСМ 12-007 AGM, ТСМ 12-007М AGM, ТСМ 12-009 AGM, ТСМ 12-125 AGM, ТСМ 12-190 AGM (ПО отсутствует, предустановленное ПО отсутствует)».

3.2. Протокола испытаний № 87118026 110 14/2026 ПТ от 14.08.2026 г. на аккумулятор свинцово-кислотный ТСМ 12-125 AGM: «Аккумуляторы свинцово-кислотные: ТСМ 12-007 AGM, ТСМ 12-007М AGM, ТСМ 12-009 AGM, ТСМ 12-125 AGM, ТСМ 12-190 AGM (ПО отсутствует, предустановленное ПО отсутствует)».

Заявитель _____

Испытания проведены ООО «НТЦ СОТСБИ» (бессрочный аттестат аккредитации № RA.RU.21HM12, выдан Росаккредитацией, дата выдачи 12.09.2018 г.).

Декларация составлена на: **Трех страницах**

4. Дата принятия декларации **14.08.2026**
число, месяц, год

Декларация действительна до **14.08.2036**
число, месяц, год

М.П. Генеральный директор А.В. Кореляков
АО «Тюменский аккумуляторный завод» И.О. Фамилия

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

М.П. А.В.Горовенко
И.О. Фамилия

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный
№Д- ЭПАБ-10943
«27» 10.2026